ATTENZIONE!!! LIBRO DEPRECATO! LEGGI QUI.

> **Pagine deprecate:** le pagine seguenti non vanno utilizzate per configurare una saldatrice Fronius o lo start **REMOTE** del robot.

> **Sicurezza:** lo start **REMOTE** e il comando del robot da bus di campo riguardano funzioni rilevanti per la sicurezza. Prima della messa in servizio verificare la valutazione dei rischi e far validare la configurazione dal responsabile della sicurezza macchina.

Motivo

In genere Yaskawa fornisce già il pacchetto necessario per l'applicazione dell'isola. Senza questo pacchetto la configurazione diventa inutilmente complessa.

In genere Yaskawa fornisce anche il pacchetto **Fieldbus Slave**, che contiene già tutti i bit necessari per controllare il robot (vedere allegato).

Uso residuo delle pagine

Consultare le pagine seguenti solo come esempio di configurazione di un dispositivo generico a cui assegnare ingressi e uscite.

Revision #3
Created 2026-11-13 06:48:18 UTC by Tiziano
Updated 2026-11-13 15:57:26 UTC by Tiziano